



25-03-2024

Siedlce dnia 21.03.2024 r.

HKN.903.1.11.3.2024

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.9011.1.56.2024

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537),
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- sprawozdania z badań nr 6172/03/24 z dnia 18.03.2024 r., zawierającego wyniki badań próbki wody pobranej w punkcie monitoringowym: Hydrofornia Domanice - woda podawana do sieci, sporządzonego przez Laboratorium Usługowo – Badawcze „Biochemik” Sp. z o.o., ul. Strefowa 15, 64-920 Piła,
- sprawozdania z badań nr 6173/03/24 z dnia 18.03.2024 r., zawierającego wyniki badań próbki wody pobranej w punkcie monitoringowym: Podzdrój 27, sporządzonego przez Laboratorium Usługowo – Badawcze „Biochemik” Sp. z o.o., ul. Strefowa 15, 64-920 Piła,
- sprawozdania z badań nr 6174/03/24 z dnia 18.03.2024 r., zawierającego wyniki badań próbki wody pobranej w punkcie monitoringowym: Kopcie 18, sporządzonego przez Laboratorium Usługowo – Badawcze „Biochemik” Sp. z o.o., ul. Strefowa 15, 64-920 Piła,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Domanice,
zarządzanego przez Gminę Domanice, Domanice 52, 08-113 Domanice.**


Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach w dniu 19.03.2024 r. otrzymał sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 14.03.2024 r.:

- sprawozdanie z badań nr 6172/03/24 z dnia 18.03.2024 r., zawierające wyniki badań próbki wody pobranej w punkcie monitoringowym: Hydrofornia Domanice - woda podawana do sieci, sporządzone przez Laboratorium Usługowo – Badawcze „Biochemik” Sp. z o.o., ul. Strefowa 15, 64-920 Piła,
- sprawozdanie z badań nr 6173/03/24 z dnia 18.03.2024 r., zawierające wyniki badań próbki wody pobranej w punkcie monitoringowym: Podzdrój 27, sporządzone przez Laboratorium Usługowo – Badawcze „Biochemik” Sp. z o.o., ul. Strefowa 15, 64-920 Piła,
- sprawozdanie z badań nr 6174/03/24 z dnia 18.03.2024 r., zawierające wyniki badań próbki wody pobranej w punkcie monitoringowym: Kopcie 18, sporządzone przez Laboratorium Usługowo – Badawcze „Biochemik” Sp. z o.o., ul. Strefowa 15, 64-920 Piła.

Wyniki przeprowadzonych badań w zakresie parametrów: liczba progowa smaku TFN, liczba progowa zapachu TON, pH, przewodność elektryczna, barwa, mętność, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C, liczba bakterii Escherichia coli, liczba bakterii grupy coli,

liczba enterokoków kałowych, wskazują, że woda z wodociągu Domanice w zakresie zbadanych parametrów odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Siedlcach

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Siedlcach

Otrzymują:

① Gmina Domanice, Domanice 52, 08-113 Domanice

2. aa

Anna Mościcka-Wardak

Sporządziła: Ewelina Kowal
tel. 25 644 20 40 wew.61